

# Energie bespaaradvies



Voor u ligt een beknopt energie bespaaronderzoek voor Efficient Energie, Pegasusstraat 20, 2401HW, Alphen aan den Rijn.

Deze bespaarmogelijkheden zijn het resultaat van de QuickScan welke in uw bedrijf is uitgevoerd.

De QuickScan geeft een indicatief resultaat om u inzicht te geven of er besparingsmogelijkheden zijn met een korte terugverdientijd, welke investering er ongeveer vrijgemaakt moet worden en welke besparing daarbij hoort.

De volgende bespaarmogelijkheden hebben wij vastgesteld:

Maatregel	Besparing €	Investering €	Terugverdientijd
Leidingisolatie aanbrengen	250	1.000	4,0 jaar
Verlichting aanpassen	1.600	4.500	2,8 jaar
CV pomp vervangen	150	300	2,0 jaar
Lamp met bewegingsmelder toiletten 2 stuks, aanbrengen	100	450	4,5 jaar
Alle prijzen zijn excl. btw	<b>€ 2.100</b>	<b>€ 6.250</b>	<b>gemiddeld: 2,9 jaar</b>

Wij nemen volgende week contact met u op om te informeren of u geïnteresseerd bent om de besparende maatregelen te laten uitvoeren door een van onze partners. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken op onderstaande telefoonnummer.

**Opmerking:** aan deze QuickScan kunnen geen rechten worden ontleend. Een gedetailleerd onderzoek zal moeten vaststellen of deze aannames correct zijn. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een kopie daarvan is bijgevoegd.